

| | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| Equipo | Mini Split | N° de Activo Fijo | S/R |
| Ubicación | Piso 3 Rafael Maluenda Muro Presentación | | |
| Descripción | Casino 1 Este | N° OT | 5743 |
| Marca | LG | Edificio | Rafael Maluenda 1600 |
| Modelo | ARNU12GSBL4 | Período de Ejecución | Diciembre, 2021 |
| Serie | 709KCDG17Z30 | Área | Mantenición |

| | |
|--|---|
| Limpieza de filtros | ✓ |
| Limpieza rejilla(s) de extracción | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe | ✓ |
| Limpieza de Condensador | ✓ |
| Limpieza de Evaporador | ✓ |
| Chequeo de válvulas | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Revisión y limpieza de componentes eléctricos | ✓ |
| Reapriete de borneras de motor | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |
| Inspección visual de filtración de gas refrigerante | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | Trif | Mono | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|------------------------------|------|---------------------|------|-------------------------------------|---|---|---------|
| | | | | R | S | T | Nominal |
| Frío | 11.9 | | ✓ | 0.13 | | | 0.16 |
| Calor | 42.6 | | | | | | |
| Retorno | | | | | | | |
| | | Ventilador Exterior | | | | | |
| | | Ventilador Interior | | | | | |
| | | Compresor 1 | | | | | |
| | | Compresor 2 | | | | | |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 19-12-2021

| | |
|-----------|-------------------|
| Técnico 1 | Yohansson Henrito |
| Técnico 2 | José Paricaguan |

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica