

ORDEN DE TRABAJO

| | |
|-------------|----------------------------|
| Equipo | Unidad Manejadora de Aire |
| Ubicación | Azotea P7° Sector Norte Mo |
| Descripción | Uma Neonatología 5.10 |
| Marca | YORK |
| Modelo | YSM-50M0707HHR |
| Serie | 50531G19819034 |

| | |
|----------------------|--------------------------|
| N° de Activo Fijo | 50001880-0 |
| N° OT | 9036 |
| Edificio | Av. Manquehue Norte 1499 |
| Período de Ejecución | Abril, 2022 |
| Área | Mantenición |

| | |
|--|---|
| Limpieza serpentín de Agua Caliente | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria | ✓ |
| Chequeo de correas | ✓ |
| Alineación de poleas | ✓ |
| Cambio de correas | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores | ✓ |
| Chequeo de válvulas | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |
| Lubricación de rodamientos | ✓ |
| Inspección de juntas, lonas y aislación | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | |
|------------------------------|------|
| Frío | 12.6 |
| Calor | 41.1 |

| | |
|-------------------------------------|------|
| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | 13.6 |
|-------------------------------------|------|

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|---------|------|------|-------------------------------------|------|------|---------|
| | Trif | Mono | R | S | T | Nominal |
| Motor 1 | ✓ | | 1.89 | 1.94 | 1.82 | 3.46 |
| Motor 2 | ✓ | | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 1.57 |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 04-04-2022

| | |
|-----------|-------------------|
| Técnico 1 | Yohansson Henrito |
| Técnico 2 | José Paricaguan |

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica