

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Compacto
Sala De Maquina Piso -1
Compacto E931 Resonador Scanner
CARRIER
50TQB090-E931
0815B00274009

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

9006	
Vitacura 5951	
Abril, 2022	
Mantención	

Limpieza de filtros Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

Y Y
Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y
~
~
~
Y
✓
✓
~
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	9.5		
Calor			
Retorno			

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.98			1.3
Ventilador Interior			2.91			4.6
Compresor 1						15.9
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	01-04-2022	

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Técnico 1

Técnico 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica