

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Mini Split	N° de Activo Fijo	S/R
Ubicación	Piso -3 estacionamientos		
Descripción	Gerente de Contrato Aramark	N° OT	4253
Marca	ANWO	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	GES12E-DO	Período de Ejecución	Noviembre, 2021
Serie	4B71670025676	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
				R	S	T	Nominal
Frío	10		✓	0.14			0.3
Calor	36						
Retorno							
		Ventilador Exterior					
		Ventilador Interior					
		Compresor 1					5.2
		Compresor 2					

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 11-11-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica