

Equipo	Mini Split	N° de Activo Fijo	50002968-0
Ubicación	Casa N° 5827 Concilio Vaticano		
Descripción	Casa N° 5827 Convenio 5	N° OT	2313
Marca	ANWO	Edificio	Vitacura 6080
Modelo	GES12ED00	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	430065818	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
				R	S	T	Nominal
Frío	9.4		✓	0.18			0.3
Calor	44.2						
Retorno			✓	3.14			3.7

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 29-09-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	Rodrigo Cisternas

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica