

# ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil
Ubicación	Piso -1 Seguridad
Descripción	Central Seguridad Servidores 1
Marca	YORK
Modelo	YGFC14CBAHEX-L
Serie	F6008012FB10033

Correlativo de Fan Coil	168
N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	10000
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Abril, 2022
Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.5
Calor	11.5

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2	1.5	1

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.37		0.55
Motor 2	0.33		0.55
Motor 3			0.55

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 29-04-2022

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenimiento Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica