

Equipo:	Vrv	N° De Activo:	50003094-0
Ubicación:	Piso 1 Exterior R. Maluenda	Cliente:	Cas
Descripción:	Inyecta Piso 7	Periodo Ejecución	Diciembre, 2021
Marca:	LG	Area	
Modelo:	ARU200LTE4	Mantencción preventiva	✓
Serie:	S12KCNL08903		

	VRV	FAN COIL	VEX	COMPACTO	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
LIMPIEZA DE FILTROS	N/A									
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE										
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA										
CHEQUEO DE CORREAS										
ALINEACION DE POLEAS										
CAMBIO DE CORREAS										
LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO	N/A									
LIMPIEZA DE TERMOSTATO	N/A									
LIMPIEZA DE DIFUSORES	N/A									
LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)	✓									
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR	✓									
LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR	N/A									
REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES	✓									
CHEQUEO DE VALVULAS	✓									
REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT	✓									
LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA										
LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO	✓									
LIMPIEZA GENERAL	✓									
LUBRICACION GENERAL										

EQUIPOS			Presión		Temperatura				
CHILLER	CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA		Entrada	Salida	Entrada	Salida	PSI/°C		
			R	S	T	Nom.			
							Amp		
							Amp		
							Amp		
							Amp		
							Amp		
			Baja		Alta		PSI/°		
			Baja		Alta		PSI/°		
		Trif	Mono	R	S	T	Nom		
	M.Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR	✓		1.55	1.55	1.55	1.70	Amp
	Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR	✓		1.56	1.56	1.58	1.70	Amp
	Comp	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR						19.30	Amp
	Ventana	PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)			Baja		Alta		PSI/°G
✓	Vrv				Frío	Calor			
	Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN			6.9	35.8	C°		
			Trif	Mono	R	S	T	Nom	
	Uma	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1							Amp
		MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2							Amp
	Fan Coil	MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)						A/M/B	
	Vex / Vin	TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil)							°C
	Cortina de aire	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN					Frío/Calor		°C

Observaciones:

SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA

Fecha Inicio:	19-12-2021		
Técnico 1:	Yohansson Henrito	Técnico 2:	José Paricaguan

Mantencción Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantencción
QR Cleaner

