

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	116
Ubicación	Subteraneo N°1 Mo	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	Bodega De Incubadoras	N° OT	6313
Marca	ANWO	Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Modelo	FCA500C T	Período de Ejecución	Enero, 2022
Serie	K116102752	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.2
Calor	0

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.6	2.8	1.9

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.48	0.39	0.32	0.65
Motor 2			
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 23-01-2022

Técnico 1	Andrés Ramírez
Técnico 2	Rodrigo Cisternas

Andrés Ramírez

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica