

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire	_
ventilador Extractor de Aire	
TECHO INTERMEDIO NORTE, PISO 6, VITACURA	
VEX HABITACIONES 545 - 546	
SODECA	
CSXRT-400-1.5	
S/Reg	

N° de Activo Fijo 50003989-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 9205 Av. Vitacura 5951 Abril, 2022 Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

<b>✓</b>
~
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	i

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor	<b>~</b>		1.88	1.86	1.81	2.4	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva				
Fecha Mantención:	11-04-2022				

Técnico 1

Técnico 2

Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica