

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Split Muro
Subterráneo N° 2 Torre Sur
Carpas Vacunatorio Covid 14
KENDAL
12-ASM-24MDSUE
A2287A486504W00025

N° de Activo Fijo 12004154-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

4286
Av. Vitacura 5951
Noviembre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
✓
~

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	10			
Calor	34			
Retorno				

Observaciones:

Técnico 1

Técnico 2

			Medición de Consumos Electricos (A)			
	Trif	Trif Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	5.6			13
Ventilador Interior		✓	1.42			3.5
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva					
Fecha Mantención:	11-11-2021					

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Xavier Matute

Luis Osorio

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica