

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	267
Ubicación	Piso 12 Torre Sur	N° de Activo Fijo	50001483-0
Descripción	Consulta 10	N° OT	1852
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	YGFC08CBAHEFXR-E	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	F5030012EK08722	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	N/A
Limpieza serpentín de Agua Caliente	N/A
Limpieza serpentín de Agua Fria	N/A
Limpieza rejilla de extracción de baño	N/A
Chequeo y limpieza de termostato	N/A
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	N/A
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	N/A
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	N/A
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	N/A
Limpieza de motor eléctrico	N/A
Limpieza general del equipo	N/A

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.9
Calor	40.3

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.8	3	2.2

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja
Motor 1	0.24	0.22	0.2
Motor 2	0.23	0.21	0.19
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 17-09-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Andrés Ramírez

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica