

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Equipo      | Split Muro                         |
| Ubicación   | PISO 2 ALEMANA SEGUROS             |
| Descripción | EQUIPO 26, PISO 2, ALEMANA SEGUROS |
| Marca       | ANWO                               |
| Modelo      | GES12E - INT                       |
| Serie       | 4C08160001536                      |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| N° de Activo Fijo    | 239                     |
| N° OT                | 6968                    |
| Edificio             | AV MANQUEHUE NORTE 1370 |
| Período de Ejecución | Febrero, 2022           |
| Área                 | Mantenición             |

|  |   |
|--|---|
| Limpieza de filtros                                  | ✓ |
| Limpieza rejilla(s) de extracción                    | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato                     | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe          | ✓ |
| Limpieza de Condensador                              | ✓ |
| Limpieza de Evaporador                               | ✓ |
| Chequeo de válvulas                                  | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones       | ✓ |
| Revisión y limpieza de componentes eléctricos        | ✓ |
| Reapriete de borneras de motor                       | ✓ |
| Limpieza general del equipo                          | ✓ |
| Inspección visual de filtración de gas refrigerante  | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      | Trif | Mono | Medición de Consumos Eléctricos (A) |   |   |         |
|------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---|---|---------|
|                              |      |      |      | R                                   | S | T | Nominal |
| Frío                         | 5.9  |      | ✓    | 0.21                                |   |   | 0.3     |
| Calor                        | 40.5 |      | ✓    | 5.9                                 |   |   | 6.8     |
| Retorno                      |      |      |      |                                     |   |   |         |
|                              |      |      |      |                                     |   |   |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 06-02-2022

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Técnico 1 | Yohansson Henrito |
| Técnico 2 | José Paricaguan   |

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica