

| | |
|-------------|----------------------------|
| Equipo | Split Ducto |
| Ubicación | Sala De Maquina Piso -1 |
| Descripción | Split 280 Respaldo Scanner |
| Marca | ANWO |
| Modelo | GDA36E-00 |
| Serie | 63229940754 |

| | |
|----------------------|---------------|
| N° de Activo Fijo | S/R |
| N° OT | 9008 |
| Edificio | Vitacura 5951 |
| Período de Ejecución | Abril, 2022 |
| Área | Mantenición |

| | |
|--|---|
| Limpieza de filtros | ✓ |
| Limpieza rejilla(s) de extracción | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe | ✓ |
| Limpieza de Condensador | ✓ |
| Limpieza de Evaporador | ✓ |
| Chequeo de válvulas | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Revisión y limpieza de componentes eléctricos | ✓ |
| Reapriete de borneras de motor | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |
| Inspección visual de filtración de gas refrigerante | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | Trif | Mono | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|------------------------------|-----|---------------------|------|-------------------------------------|---|---|---------|
| | | | | R | S | T | Nominal |
| Frío | 9.3 | | ✓ | 0.64 | | | 0.95 |
| Calor | | | | | | | |
| Retorno | | | | | | | |
| | | Ventilador Exterior | | | | | |
| | | Ventilador Interior | | | | | |
| | | Compresor 1 | | | | | 4.35 |
| | | Compresor 2 | | | | | |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 01-04-2022

| | |
|-----------|-------------------|
| Técnico 1 | Yohansson Henrito |
| Técnico 2 | José Paricaguan |

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica