

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Extractor de Aire	N° de Activo Fijo	50003119-0
Ubicación	Nor Poniente Hualtatas		
Descripción	Vex-570 Estacionamiento Sub N°7 Manquehue 2	N° OT	3092
Marca	TECNIFAN	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	30/28	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	21366	Área	Mantenición

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	
-------------------------------------	--

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor		✓	4.68			6.17

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 15-09-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma TécnicoV° B° Supervisor QR Cleaner IngenieríaV° B° Responsable Clínica