

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Azotea P7º Mo
Shaft Computación P5 MO
ANWO
GES12E-DOO-N
4G85980044001

N° de Activo Fijo

50003385-0

V° B° Responsable Clínica

N° OT Edificio

Período de Ejecución Área 5890
Av. Manquehue Norte 1499
Diciembre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	6.5			
Calor	9.8			
Retorno				

Técnico 1

Técnico 2

			Medición de Consumos Electricos (A)			
_	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	0.45			0.6
Ventilador Interior						
Compresor 1						6.8
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	: 19-12-2021	

Mantencjón Grupb 1

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería