

ORDEN DE TRABAJO

| | |
|-------------|---|
| Equipo | Cortina de Aire |
| Ubicación | SUBT -1 TORRE MEDICA |
| Descripción | CA-82 CENTRAL DE ALIMENTACION ZONA LAVADO |
| Marca | CLARK |
| Modelo | CAC-09C2 |
| Serie | RM2209021211282 |

| | |
|----------------------|------------------|
| N° de Activo Fijo | 50002788-0 |
| N° OT | 2336 |
| Edificio | Vitacura 5951 |
| Período de Ejecución | Septiembre, 2021 |
| Área | Mantenición |

| | |
|---|---|
| Reapriete de bornera de motores | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |
| Cambio de rodamientos | ✓ |
| Inspección de resistencia eléctrica (si aplica) | ✓ |

| | | |
|---------------------------------------|------|------|
| | Alta | Baja |
| Mediciones de Velocidad de Aire (m/s) | 8 | 6.8 |

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|---------|------|------|-------------------------------------|---|------|---------|
| | Trif | Mono | R | S | T | Nominal |
| Motor 1 | | ✓ | 0.7 | | 0.56 | 0.85 |
| Motor 2 | | | | | | |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 29-09-2021

| | |
|-----------|---------------|
| Técnico 1 | Xavier Matute |
| Técnico 2 | Luis Osorio |

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica