

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Colit
Mini Split
Casa N° 5959 Concilio Vaticano
Casa N° 5959 Finanzas
AIRWELL
AWAU-YGF018-H11
31323520866

N° de Activo Fijo	50002943-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3228
Vitacura 6080
Octubre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	9.9	
Calor	44.8	
Retorno		

				Medición de Cons	umos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	0.29			0.55
Ventilador Interior						
Compresor 1						7.3
Compresor 2						

Observaciones: S	Se realiza mantención preventiva

Técnico 1

Fecha Mantención:

20-10-2021

Técnico 2

Yohansson Henrito
Andrés Ramírez

Mantención Grupo 1

OR-Diopór

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica