

# ORDEN DE TRABAJO

|             |                                 |                         |                          |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Equipo      | Fan Coil                        | Correlativo de Fan Coil | 1831                     |
| Ubicación   | Piso 4 Mo                       | N° de Activo Fijo       | 50002184-0               |
| Descripción | Unidad De Enfermería Sector Sur | N° OT                   | 1630                     |
| Marca       | YORK                            | Edificio                | Av. Manquehue Norte 1499 |
| Modelo      | YGFC14CBAHEFXR                  | Período de Ejecución    | Septiembre, 2021         |
| Serie       | 50531E19667141                  | Área                    | Mantenición              |

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Limpieza de filtros                                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Caliente                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria                      | ✓ |
| Limpieza rejilla de extracción de baño               | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato                     | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe          | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores                      | ✓ |
| Chequeo de válvulas                                  | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte                           | ✓ |
| Revisión de rodamientos y vibraciones                | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico                          | ✓ |
| Limpieza general del equipo                          | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |    |
|------------------------------|----|
| Frío                         | 12 |
| Calor                        | 32 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta                                | Media | Baja |
| 3                                   | 2.6   | 2    |

| Medición de Consumos Eléctricos (A) |      |       |      |
|-------------------------------------|------|-------|------|
|                                     | Alta | Media | Baja |
| Motor 1                             | 0.52 | 0.39  | 0.36 |
| Motor 2                             | 0.51 | 0.38  | 0.36 |
| Motor 3                             |      |       |      |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 15-09-2021

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Técnico 1 | Lowen´s Ydel Pierre |
| Técnico 2 | Angel Ramos         |

Mantenición Grupo 3  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica