

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sub.2º Centro Oriente Mo
Uma Escalas Mecanicas Gs1
YORK
YSM-25M1518HVCCR
50531F19739385

N° de Activo Fijo

50001897-0

N° OT Edificio

Período de Ejecución Área

1430 Av. Manquehue Norte 1499 Agosto, 2021 Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	13.2
Calor	43.1

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	16.7
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor 1	~		12.67	13.07	11.23	22.5	
Motor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	13-08-2021		

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito Derbyn Bueno

Mantención Grupo 1

OR Plantos

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico

V° B° Responsable Clínica