

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Retorno

Técnico 1

Técnico 2

Split Muro
Subterráneo N° 2 Torre Sur
Carpas Vacunatorio Covid 07
KENDAL
12-ASM-24MDSUE
A2287A486504W00059

N° de Activo Fijo

12004147-0

9166

Mantención

N° OT

Área

Edificio Período de Ejecución Av. Vitacura 5951 Abril, 2022

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	7.9			
Calor	34			

	Trif	Trif		Medición de Consumos Eléctricos (A)			
_			Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	6.45			13	
Ventilador Interior		<b>✓</b>	1.93			3.5	
Compresor 1							
Compresor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva					
Fecha Mantención:	07-04-2022					

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

**Xavier Matute** 

**Luis Osorio** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica