

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
URGENCIA ESCOLAR EX AUDITORIO P1 VIT
MEDICO JEFE, URGENCIA ESCOLAR P1 VIT
ANWO
FCA400CT-M
340C720571212180100024

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Co	oil
N° de Activo Fijo	

2058
50004004-0

N° OT

Edificio

Período de Ejecución

Área

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.3
Calor	37.4

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.5	2	1.5

Motor 1 Motor 2 Motor 3

N	Medición de Consu	ımos Eléctricos (A	a)
Alta	Media	Baja	Nominal
0.32	0.29	0.27	0.39

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 22-03-2022

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica