

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil
Ubicación	PISO 5 HABITACIONES
Descripción	CENTRO, CORONARIA, HABITACIÓN 588
Marca	ANWO
Modelo	FCA600CT-M
Serie	3408832310599200100015

Correlativo de Fan Coil	2032
N° de Activo Fijo	50003569-0
N° OT	2938
Edificio	AV. VITACURA 5951
Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.3
Calor	44.2

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.7	2.3	1.6

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.42	0.35	0.26	0.51
Motor 2			
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 14-09-2021

Técnico 1	Lowen´s Ydel Pierre
Técnico 2	Angel Ramos

Mantenimiento Grupo 3
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica