

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1876
Ubicación	Piso 1 Urgencia General	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	Urgencia General - Box 15	N° OT	8661
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	YGFC06CBAHEFXR	Período de Ejecución	Marzo, 2022
Serie	50530E81080214	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.3
Calor	34

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.4	2.1	1.8

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.32	0.29	0.27	0.49
Motor 2				
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 17-03-2022

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica