

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Unidad Manejadora de Aire
Ubicación	Sala De Maq. P7º Sur-A Clinica
Descripción	Uma 86 Maxilofacial
Marca	YORK
Modelo	YSM05H3FCB6FBS1
Serie	ZLLM015816

N° de Activo Fijo	50000704-0
N° OT	2594
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Octubre, 2021
Área	Mantenición

Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de juntas, lonas y aislación	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	14.6
Calor	36.4

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	9.7
-------------------------------------	-----

		Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor 1	✓		2.17	2.56	2.43	4.9
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 08-10-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica