

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
TECHO INTERMEDIO NORTE, PISO 6, VITACURA
VEX HABITACIONES 545 - 546
SODECA
CSXRT-400-1.5
S/Reg

N° de Activo Fijo 50003989-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 9205 Av. Vitacura 5951 Abril, 2022 Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	0

			Medición de Consumos Eléctricos (A)					
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal		
Motor	~		1.88	1.86	1.81	2.4		

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva				
Fecha Mantención:	11-04-2022				

Técnico 1 Técnico 2

Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantencion Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica