

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1135
Ubicación	PISO 15 TORRE SUR	N° de Activo Fijo	50001398-0
Descripción	PABLO AGUIRRE, PISO 15 TORRE SUR	N° OT	2910
Marca	YORK	Edificio	AV. VITACURA 5951
Modelo	YGFC10CBAHEFXXR-E	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	F5030014EK08759	Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.6
Calor	43.3

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.9	2.3	1.8

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.5	0.45	0.4	0.55
Motor 2	0.51	0.44	0.41	0.55
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 14-09-2021

Técnico 1	Lowen´s Ydel Pierre
Técnico 2	Angel Ramos

Mantenimiento Grupo 3  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica