

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Cortina de Aire	N° de Activo Fijo	50002788-0
Ubicación	SUBT -1 TORRE MEDICA		
Descripción	CA-82 CENTRAL DE ALIMENTACION ZONA LAVADO	N° OT	4526
Marca	CLARK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	CAC-09C2	Período de Ejecución	Noviembre, 2021
Serie	RM2209021211282	Área	Mantenición

Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Cambio de rodamientos	✓
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)	✓


		Alta		Baja		
		Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)		9.1	7.4	
		Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor 1		✓	0.76		0.63	0.85
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 22-11-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica