

Equipo	Ventilador Extractor de Aire
Ubicación	TECHO INTERMEDIO NORTE, PISO 6, VITACURA
Descripción	VEX HABITACIONES 543 - 544
Marca	SODECA
Modelo	CSXRT-400-1.5
Serie	S/Reg

N° de Activo Fijo	50003988-0
N° OT	9206
Edificio	Av. Vitacura 5951
Período de Ejecución	Abril, 2022
Área	Mantenición

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	
-------------------------------------	--

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor	✓		1.79	1.77	1.72	2.4

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 11-04-2022

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica