

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Piso 6 Rafael Maluenda Muro Presentacion (Norte)
Area Comun Nor Poniente
LG
ARNU14BSCL2
601KCNL16079

N° de Activo Fijo 50003090-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

8695
Rafael Maluenda 1600
Marzo, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	12.5		
Calor	40.7		
Retorno			

			Medición de Consumos Electricos (A)			
_	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.22			0.29
Ventilador Interior						
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	21-03-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

OR Diamón

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica