

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Mini Split |
|------------------------|
| Piso -4 MO |
| Comedor Aramark MO |
| CLARK |
| CSM-12HREO |
| 2403286760374270131341 |

N° de Activo Fijo

S/R

N° OT Edificio

Período de Ejecución Área 5884
Av. Manquehue Norte 1499
Diciembre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

| ✓ |
|----------|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ~ |
| ✓ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ✓ |
| ✓ |
| ~ |
| |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | | | |
|------------------------------|------|--|--|--|
| Frío | 5.2 | | | |
| Calor | 45.6 | | | |
| Retorno | | | | |

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|---------------------|------|----------|-------------------------------------|---|---|---------|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal |
| Ventilador Exterior | | ✓ | 4.62 | | | 7 |
| Ventilador Interior | | | | | | 0.4 |
| Compresor 1 | | | | | | |
| Compresor 2 | | | | | | |
| | | | | | | |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | | |
|------------------|----------------------------------|------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Fecha Mantención | 10-12-2021 | | |

Fecha Mantencion: 19-12-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupb 1 QR Slabbar Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica