

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Vitrina
Piso 5 MO
Estar Médico SAIP Piso 5 MO
EKIPOTEL
VV19T0E
DJ190625A80208004

N° de Activo Fijo

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 8583
Av. Manquehue Norte 1499
Marzo, 2022
Mantención

Chequeo de temperatura de Compresor
Chequeo de Luces Interiores
Funcionamiento de termostato de gabinete
Chequeo de estado de burletes
Limpieza de serpentín (Condensador)
Limpieza de bandeja de condensado
Reapriete de bornera de motor
Inspección visual de filtración de gas refrigerante
Limpieza General del equipo

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

	Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)
	L	Nominal
Compresor	0.71	0.9
Ventilador		

Chequeo de Temperaturas (°C)

Gabinete 4.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 17-03-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantencion Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica