

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire	
Clínica, Piso 3 Sur	
Vex 1 Hab 353	
SODECA	
NEOLINEO315V	
19102019	

N° de Activo Fijo 50003605-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7304	
Av. Vitacura 5951	
Febrero, 2022	
Mantención	

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓	
✓	
✓	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor		~	0.18			0.21

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Técnico 1 Técnico 2

Fecha Mantención:

Yohansson Henrito
José Paricaguan

16-02-2022

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica