

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso -1 Casino Vip
Casino Vip Lavado De Platos
MCQUAY
MCW1200H
112BE27F004798

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
~	
~	
✓	
~	
~	
~	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

164 S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

5144
Vitacura 5951
Diciembre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	14.5		
Calor	14.5		

Baja

0.55

Nominal

0.92

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
3.6	3.1	2.6		

Se realiza mantención preventiva

Observaciones:

Técnico 2

 Alta
 Media

 Motor 1
 0.63
 0.59

 Motor 2
 0.59
 0.56

 Motor 3
 0.59
 0.56

<u>-</u>	0.59	0.56	0.51	0.92
}				

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Fecha Mante	nción: 17-12-2021			
Técnico 1	Xavier Matute			

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Luis Osorio

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica