

Equipo	Compacto
Ubicación	Piso 1 Estac Antiguo
Descripción	FARMACIA ESTACIONAMIENTO ANTIGUO P1 VIT
Marca	MIDEA
Modelo	MRC-100HWN1-R
Serie	C705935640318520400001

N° de Activo Fijo	50003761-0
N° OT	4770
Edificio	Av. Vitacura 5951
Período de Ejecución	Diciembre, 2021
Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
				R	S	T	Nominal
Frío	10.6	✓		9.52	9.41	9.56	20
Calor	43.6	✓		9.63	9.51	9.53	20
Retorno							
		Ventilador Exterior					
		Ventilador Interior					
		Compresor 1					
		Compresor 2					

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 08-12-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica