



| | | | |
|--------------|-------------------|------------------------|------------|
| Equipo: | Fan Coil | N° De Activo: | 50001899-0 |
| Ubicación: | Subteraneo N°1 Mo | Cliente: | Mo |
| Descripción: | Administración | Periodo Ejecución | |
| Marca: | YORK | Area | |
| Modelo: | YGFC03CBAHEFXREG | Mantenición preventiva | ✓ |
| Serie: | 50531E19666907 | | |

| | VRV | FAN COIL | VEX | COMPACTO | SPLIT | VENTANA | UMA | M. SPLIT | CHILLER | CORTINA |
|---|-----|----------|-----|----------|-------|---------|-----|----------|---------|---------|
| LIMPIEZA DE FILTROS | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA | | ✓ | | | | | | | | |
| CHEQUEO DE CORREAS | | | | | | | | | | |
| ALINEACION DE POLEAS | | | | | | | | | | |
| CAMBIO DE CORREAS | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE TERMOSTATO | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE) | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR | | | | | | | | | | |
| REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES | | | | | | | | | | |
| CHEQUEO DE VALVULAS | | ✓ | | | | | | | | |
| REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA GENERAL | | ✓ | | | | | | | | |
| LUBRICACION GENERAL | | ✓ | | | | | | | | |

| EQUIPOS | | | | Presión | | Temperatura | | |
|---------|-----------------|--|------|---------|--------|-------------|--------|--------|
| | | CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA | | Entrada | Salida | Entrada | Salida | PSI/°C |
| CHILLER | | | Tríf | R | S | T | Nom. | |
| | | MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 1 | | | | | | Amp |
| | | MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 2 | | | | | | Amp |
| | | MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 1 | | | | | | Amp |
| | | MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 2 | | | | | | Amp |
| | | MEDICIONES DE CONSUMO BOMBA DE AGUA | | | | | | Amp |
| | | PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 1 (si procede) | | | | | | PSI/° |
| | | PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 2 (si procede) | | | | | | PSI/° |
| | | | | Baja | | Alta | | |
| | | | | Baja | | Alta | | |
| | | | | R | S | T | Nom | |
| | M.Split | MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR | Tríf | | | | | Amp |
| | Split | MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR | | | | | | Amp |
| | Comp | MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR | | | | | | Amp |
| | Ventana | PRESION DE REFRIGERANTE (si procede) | | Baja | | Alta | | PSI/°G |
| | Vrv | | | Frío | | | | |
| | Vrv UI | CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN | | | Calor | C° | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | R | S | T | Nom | |
| | Uma | MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1 | Tríf | 0.25 | 0.24 | 0.15 | 0.27 | Amp |
| | | MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2 | | | | | | Amp |
| ✓ | Fan Coil | MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg) | | | | | A/M/B | °C |
| | Vex / Vin | TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil) | | 15 | | | | °C |
| | Cortina de aire | CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN | | 15 | 25 | Frío/Calor | | |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| Observaciones: | | |
| SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA | | |
| Fecha Inicio: | 12-04-2021 | |
| Técnico 1: | Lowen´s Ydel Pierre | Técnico 2: Manfred Lovince |
| <div><div></div><div></div></div> | | |
| Firma Técnico | V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería | V° B° Responsable Clínica |