

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1057
Ubicación	Piso 6 Mo	N° de Activo Fijo	50002147-0
Descripción	Norte,2 Suite Hab. 1602	N° OT	1516
Marca	YORK	Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Modelo	YGFC12CBAHEFXLEG	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	50531E19667099	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10
Calor	41.2

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
4.5	0	0

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja
Motor 1	0.26		0.48
Motor 2	0.27		0.48
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 06-09-2021

Técnico 1	Lowen´s Ydel Pierre
Técnico 2	Angel Ramos

Mantenición Grupo 3
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica