

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Equipo      | Mini Split            |
| Ubicación   | Sala Cuna Piso 1      |
| Descripción | Sala Cuna- Sala Verde |
| Marca       | UNICLIMA              |
| Modelo      | SM18CH410             |
| Serie       | JAA0WAH7188869001673  |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| N° de Activo Fijo    | S/R           |
| N° OT                | 7379          |
| Edificio             | Lauca 1296    |
| Período de Ejecución | Febrero, 2022 |
| Área                 | Mantenición   |

|  |   |
|--|---|
| Limpieza de filtros                                  | ✓ |
| Limpieza rejilla(s) de extracción                    | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato                     | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe          | ✓ |
| Limpieza de Condensador                              | ✓ |
| Limpieza de Evaporador                               | ✓ |
| Chequeo de válvulas                                  | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones       | ✓ |
| Revisión y limpieza de componentes eléctricos        | ✓ |
| Reapriete de borneras de motor                       | ✓ |
| Limpieza general del equipo                          | ✓ |
| Inspección visual de filtración de gas refrigerante  | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      | Trif                | Mono | Medición de Consumos Eléctricos (A) |   |   |         |
|------------------------------|------|---------------------|------|-------------------------------------|---|---|---------|
|                              |      |                     |      | R                                   | S | T | Nominal |
| Frío                         | 9.5  |                     | ✓    | 0.21                                |   |   | 0.35    |
| Calor                        | 44.2 |                     |      |                                     |   |   |         |
| Retorno                      |      |                     |      |                                     |   |   |         |
|                              |      | Ventilador Exterior |      |                                     |   |   |         |
|                              |      | Ventilador Interior |      |                                     |   |   |         |
|                              |      | Compresor 1         |      |                                     |   |   | 8.2     |
|                              |      | Compresor 2         |      |                                     |   |   |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 21-02-2022

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Técnico 1 | Yohansson Henrito |
| Técnico 2 | José Paricaguan   |

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica