

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Azotea P7º Mo
Shaft Computación P4 MO
ANWO
GES12E-DOO-N
4G85980043715

N° de Activo Fijo 50003384-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 7308
Av. Manquehue Norte 1499
Febrero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>
•
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	9.3			
Calor				
Retorno				

	Trif		Medición de Consumos Eléctricos (A)			
_		Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	0.35			0.6
Ventilador Interior						
Compresor 1						6.8
Compresor 2						

Observaciones: S	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 16-02-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica