

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Casa N° 5827 Concilio Vaticano
Casa N° 5827 Convenio 9
AIRWELL
AWMA-YGF018H11
3B23520844

N° de Activo Fijo	50002966-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2435
Vitacura 6080
Septiembre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<u> </u>
<u> </u>
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)					
Frío	8.3				
Calor	44.6				
Retorno					

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.31			0.55
Ventilador Interior						
Compresor 1		✓	5.24			7.9
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	30-09-2021		

Técnico 1
Técnico 2

Yohansson Henrito
Rodrigo Cisternas

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica