

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
Subterraneo N°1 Mo	
Bodega Incubadoras	
YORK	
YGFC03CBAHEFXR	
505319666905	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	118
N° de Activo Fijo	50001901-0

N° OT	9452
Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Período de Ejecución	Abril, 2022
Área	Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10
Calor	40

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.2	2.7	2.2

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.19	0.17	0.16	0.27

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	18-04-2022	

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Técnico 1
Técnico 2

Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

Andres Ramirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica