

**ORDEN DE TRABAJO**

Equipo	Refrigerador
Ubicación	Piso -1 Clínica
Descripción	Unidad de Enfermería Urgencia Pediátrica
Marca	CONSUL
Modelo	CRC08A8DWC
Serie	JB5858703

N° de Activo Fijo	9519
N° OT	5791
Edificio	Av. Vitacura 5951
Período de Ejecución	Diciembre, 2021
Área	Mantenición

Chequeo de temperatura de Compresor	✓
Chequeo de Luces Interiores	✓
Funcionamiento de termostato de gabinete	✓
Funcionamiento de termostato de cooler	✓
Chequeo de estado de burletes	✓
Limpieza de serpentín (Condensador)	✓
Limpieza de bandeja de condensado	✓
Reapriete de bornera de motor	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓
Limpieza General del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Gabinete	3.9
Freezer	-6.9

	Medición de Consumos Eléctricos (A)	
	L	Nominal
Compresor	0.65	1
Ventilador		

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 19-12-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica