

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1970
Ubicación	Piso 1 Torre Sur	N° de Activo Fijo	50001752-0
Descripción	Admisión Manquehue 4	N° OT	8423
Marca	CARRIER	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	42CE010315AR2C	Período de Ejecución	Marzo, 2022
Serie	E10315AR21104373729422	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.3
Calor	34

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3	2.7	2.4

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.31	0.29	0.27	0.42
Motor 2	0.28	0.26	0.25	0.42
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 14-03-2022

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica