

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Refrigerador
Ubicación	Piso 6 Clínica
Descripción	Periférica Piso 6 Sur
Marca	FENSA
Modelo	ADVANTAGE 5300
Serie	240080072 - 94771668

N° de Activo Fijo	62001216-0
N° OT	8669
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Marzo, 2022
Área	Mantenición

Chequeo de temperatura de Compresor	✓
Chequeo de Luces Interiores	✓
Funcionamiento de termostato de gabinete	✓
Funcionamiento de termostato de cooler	✓
Chequeo de estado de burletes	✓
Limpieza de serpentín (Condensador)	✓
Limpieza de bandeja de condensado	✓
Reapriete de bornera de motor	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓
Limpieza General del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Gabinete	3.3
Freezer	

	Medición de Consumos Eléctricos (A)	
	L	Nominal
Compresor	0.35	0.6
Ventilador		

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 18-03-2022

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica