

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
SALA DE MAQ. AZOTEA P7º TORRE SUR
VEX EXTRACCION GENERAL, PISO 7 TORRE SUR
SODECA
GR6515
CSXRT-315-3

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

9203
AV. VITACURA 5951
Abril, 2022
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	0

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor			0.96	0.98	0.99	8.2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención: 09-04-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito

José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica