

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1451
Ubicación	Piso -2	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	Sala De Reanimación Vacunatorio	N° OT	9602
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	YGFC07CBAHEFX-L	Período de Ejecución	Abril, 2022
Serie	F6008005FB10000	Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.3
Calor	36

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.6	2.3	1.9

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja
Motor 1	0.32	0.3	0.28
Motor 2	0.19	0.17	0.14
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 19-04-2022

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica