

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Mini Split	N° de Activo Fijo	50001677-0
Ubicación	Sala Cuna		
Descripción	Sala Cuna- Lactante Menor 2Do Piso	N° OT	4557
Marca	YORK	Edificio	Lauca 1296
Modelo	BOH35R15A	Período de Ejecución	Noviembre, 2021
Serie	0701-07492	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
				R	S	T	Nominal
Frío	10.2		✓	0.95			1.56
Calor	44.1						
Retorno							
		Ventilador Exterior					
		Ventilador Interior					
		Compresor 1					16.3
		Compresor 2					

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 24-11-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica