

| | | | |
|--------------|------------------------------|------------------------|---------------|
| Equipo: | Congelador | N° De Activo: | 60001370-0 |
| Ubicación: | Piso -3 Vit | Cliente: | Cas |
| Descripción: | Congeldor 650lt estac.-3 vit | Periodo Ejecución | Octubre, 2021 |
| Marca: | MAIGAS | Area | |
| Modelo: | 650LT CURVO | Mantencción preventiva | ✓ |
| Serie: | MA6501524LT | | |

| | VRV | FAN COIL | VEX | COMPACTO | SPLIT | VENTANA | UMA | M. SPLIT | CHILLER | CORTINA |
|---|-----|----------|-----|----------|-------|---------|-----|----------|---------|---------|
| LIMPIEZA DE FILTROS | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA | | | | | | | | | | |
| CHEQUEO DE CORREAS | | | | | | | | | | |
| ALINEACION DE POLEAS | | | | | | | | | | |
| CAMBIO DE CORREAS | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE TERMOSTATO | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE) | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR | | | | | | | | | | |
| REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES | | | | | | | | | | |
| CHEQUEO DE VALVULAS | | | | | | | | | | |
| REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA GENERAL | | | | | | | | | | |
| LUBRICACION GENERAL | | | | | | | | | | |

| EQUIPOS | | | | Presión | | Temperatura | | |
|---------|---------------------------------------|--|------|---------|--------|-------------|--------|--------|
| CHILLER | CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA | | | Entrada | Salida | Entrada | Salida | PSI/°C |
| | | Trif | Mono | | | | | |
| | | | | R | S | T | Nom. | |
| | | | | | | | | Amp |
| | | | | | | | | Amp |
| | | | | | | | | Amp |
| | | | | | | | | Amp |
| | | | | | | | | Amp |
| | | | | Baja | | Alta | | PSI/° |
| | | | | Baja | | Alta | | PSI/° |
| | | | R | S | T | Nom | | |
| | M.Split | MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR | | | | | Amp | |
| | Split | MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR | | | | | Amp | |
| | Comp | MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR | | | | | Amp | |
| | Ventana | PRESION DE REFRIGERANTE (si procede) | | | | | PSI/°G | |
| | Vrv | | | | | | | |
| | Vrv UI | CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN | | | | | | |
| | | | R | S | T | Nom | | |
| | Uma | MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1 | | | | | Amp | |
| | | MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2 | | | | | Amp | |
| | Fan Coil | MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg) | | | | A/M/B | | |
| | Vex / Vin | TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil) | | | | | °C | |
| | Cortina de aire | CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN | | | | Frío/Calor | °C | |

Observaciones:

SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA

Fecha Inicio: 05-10-2021

Técnico 1: Yohansson Henrito Técnico 2: Andrés Ramírez

Mantencción Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantencción
QR Cleaner

