

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil
Ubicación	PISO 5 CLINICA
Descripción	SALA ESTAR AUXILIARES, PISO 5 SUR CLINICA
Marca	YORK
Modelo	YGFC06CBAHEF
Serie	F2265013BH03191

Correlativo de Fan Coil	1712
N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	2919
Edificio	AV. VITACURA 5951
Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.5
Calor	45.2

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.1	2.6	2

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.55	0.5	0.45	0.64
Motor 1			
Motor 2			
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 14-09-2021

Técnico 1	Lowen´s Ydel Pierre
Técnico 2	Angel Ramos

Mantenimiento Grupo 3
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica