

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Cortina de Aire
Ubicación	Piso -1 Manquehue Oriente
Descripción	Acceso central de alimentacion Piso -1 Mo
Marca	MIDEA
Modelo	HFM-1215Q
Serie	S/R

N° de Activo Fijo	50003892-0
N° OT	7865
Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Período de Ejecución	Febrero, 2022
Área	Mantenición

Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Cambio de rodamientos	✓
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)	✓

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	8.6	7.7

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor 1		✓	0.75		0.62	0.82
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 28-02-2022

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

  
Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica