

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split	
Piso -3 estacionamientos	
Administracion de Contrato y Limpieza	
ANWO	
GES9E-DOO	
4B71470006401	

Compresor 2

N° de Activo Fijo

S/R

4252

N° OT Edificio

Área

Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Noviembre, 202

Noviembre, 2021 Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓	
✓	1
✓	1
✓	
✓	
✓	
~	
~	
✓	
✓	
~	
*	
→	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
-	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Ventilador Exterior		✓	0.13			0.22	
Ventilador Interior							
Compresor 1						2.5	

Observaciones: Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 11-11-2021

Chequeo de Temperaturas (°C)

8.2

35

Frío

Calor

Retorno

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica